Aikolan vesiosuuskunta
[redacted]
25550 AIJALA

FINAS
Finnish Accreditation Service
T147 (EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 141361 (1495/Aijantor), saapunut 14.11.2023, näytteet otettu 14.11.2023 (8)
Näytteenottaja: Outi Sarkki, terv. tark.

Paikka: Aikolan vok: Aijantorni/Aijanlinna, Pykälänraitti 12 B 4

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
8880	Aikola:Aijantorni/Aijanlinna

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	8880	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100 ml	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	MPN/100 ml	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	15	
Lämpötila	oC	9,8	

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrityksen edessä 1), 2), 3), 7) ja/tai 8) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
Lämpötila	(TL930)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL930	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrityspvm.
*E.coli (37°C, 18h)	2023/8880	Määritysrajan alitus	14.11.2023
*Suolistoperäiset enterokokit	2023/8880	Määritysrajan alitus	14.11.2023
*Koliformiset bakteerit (37°C)	2023/8880	Määritysrajan alitus	14.11.2023
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2023/8880		14.11.2023

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.